

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
 для формирования электронного паспорта объекта

Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №585
 Кировского района Санкт-Петербурга ГБОУ СОШ №585

1027802754440		ОГРН
(полное и сокращенное наименование объекта)		
Вид деятельности объекта (указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной)		
1.80,21		ОКВЭД основной
2		ОКВЭД дополнительный
3. и т.д.		ОКВЭД дополнительный
Форма собственности	13	ОКФС
(указывается форма собственности по ОКФС)		
Организационно-правовая форма	72	ОКОПФ
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		
Должность, Ф.И.О. руководителя объекта	директор	Варова И.А.
Телефон, факс руководителя объекта	Тел.4172772	Факс4172772
E-mail объекта	sc585@kirov.spb.ru	
Юридический адрес объекта	198262 (индекс)	СПб, пр. Дачный, д.3, к.2, лит.А (почтовый адрес)
Фактический адрес объекта	198262 (индекс)	СПб, пр. Дачный, д.3, к.2, лит. А (почтовый адрес)
Наименование организации владельца (арендатора) объекта		
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта		
(индекс) (почтовый адрес)		
Наименование вышестоящей организации (собственника)	администрация Кировского района Санкт-Петербурга, отдел образования	
(указывается организационно-правовая форма и название организации)		
Юридический адрес вышестоящей организации	198085 (индекс)	Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.18 (почтовый адрес)
Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Начальник отдела образования Терентьева Наталья Васильевна	
Телефон, факс руководителя вышестоящей организации	(812)2521606	(812)2521606
E-mail руководителя вышестоящей организации	secretar00@kirov.spb.ru	

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкет» (титульный лист)».

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ, часть II

Наименование объекта (подразделения объекта)	Государственное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №585 Кировского района Санкт-Петербурга										
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198262, Санкт-Петербург, пр. Дачный, д.3, к.2, лит. А										
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)											
Этаж / этажи расположения объекта	4 этажа										
(Указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)											
Кадастровый номер объекта											
Категории обслуживаемого населения:	граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.										
Категории обслуживаемых инвалидов:	инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.										
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:	нет										
(да, нет)											

		Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения «С»	наличие	нет	
1.2	Наружные лестницы	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
	Название зоны	0			
		Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	М	-	0,35-0,4
		Высота ступеней «О», «С»	М	-	0,12- 0,15
		Ширина марша лестниц «О»	М	-	Не менее 1,35
		Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	М	-	пп.4.1.14, 5.2.15
		Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	-	п.5.2.11
		Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п. 4.1.12
		Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г», «У»	наличие	-	
		Завершение поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	М	-	п.5.2.15
1.3	Пандусы: стационарные	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)			
	Название зоны	0			
		Уклон пандуса «К»	соотношение, (%)	-	Не более 1:20, (5%)
		Ширина между поручнями «К»	М	-	0,9- 1,0
		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)	М	-	0,85-0,92
		Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)	М	-	0,7
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной «К»	М	-	1,5
		Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной «К»	М	-	1,5
		Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п. 4.1.16
		Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	-	п. 4.1.16
		Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса «О», «К», «С»	М	-	п.5.2.15
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)			
	Название зоны	0			

Свободная зона 2,1х 2,1 в местах интенсивного использования

2.3 Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвигаемые и т.д.)									
Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	-	Не менее 1,0	п.5.2.13		
			Ширина пандуса «К»	(%)	-	Не более 10%			
2.4 Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением									
Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.6)	М	-	Не менее 1,6	п. 5.2.21		
			Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	М	-	Не менее 1,6			
			Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»	М	-	Не менее 1,6			
2.5 Подъемники мобильные									
Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие			п. 4.1.14		
			«К»						
2.6 Входные площадки									
Название зоны	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	наличие	да		п. 5.1.3		
			Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17		
			Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п. 5.1.3		
			Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие	0	Не более 0,025	СП 118.13330, п.4.7		
			Высота площадки без пандуса (отметка площадки) «К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
			Размер входной площадки не менее 1,4x2,0 или 1,5x1,85-«К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
			Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2x2,2; «К»	соответствие	да		п. 5.1.3		
2.7 Входные тамбуры									
Название зоны			Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие	нет	Не менее 1,5	5.1.7.		
			Ширина тамбура, при глубине не менее 2,5м «К»						
2.8 Входные двери, в т.ч. тамбурные									
Название зоны	1	1	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	М	0,96	Не менее 1,2	п. 5.1.4		
			Ширина в свету «К»	М	0,05	Не более 0,014			
			Высота каждого элемента порогов «К», «С»	М					
2.9 Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей									
Название зоны	0	0	Наименование ОСИ (см. прим. п.5)	соответствие			п. 5.1.5		
			Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 (м); «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					
			Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м «К», «О», «С», «Г», «У»	соответствие					

					Уклон при перепаде высот пола не более 0,2 м «К»				-		Не более 1:10, (10%)		
					Ширина пандуса «К»				-		Не менее 1,5		
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса шириной «К»				-		1,5		п. 5.2.13
					Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса глубиной «К»				-		1,5		
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (верхний поручень)				-		0,87-0,92		п. 5.2.15
					Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте «К» (нижний поручень)				-		0,7		п. 5.2.15
					Завершение поручня длинное марша пандуса «О», «К», «С»				-		0,27-0,33		п. 5.2.15
					Поверхность покрытий пандуса нескользкая «К», «О», «С», «Г», «У»				-				п. 4.1.16
					Начало и конец поверхности пандуса имеет контраст относительно горизонтальной поверхности «О», «К», «С», «Г», «У»				-				п. 5.2.14
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)												
	Название зоны												
		0	1	1	Ширина пандуса «К»				-		Не менее 1,0		п. 5.2.13
					Уклон пандуса «К»				-		Не более 1:10, (10%)		
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением												
	Название зоны												
		0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»				-		Не менее 1,6		п. 4.1.14, п.5.2.21 ГОСТ Р 51630-2000
					Свободное пространство перед подъемными платформами глубиной «К»				-		Не менее 1,6		
3.7	Подъемники мобильные												
	Название зоны												
		0	0	0	«К»				-				п. 4.1.14 С посторонне й помощью
3.8	Лифты												
	Название зоны												
		0	0	0	Ширина кабины «К»				-		Не менее 1,7		
					Глубина кабины «К»				-		Не менее 1,5		п. 5.2.18
					Ширина дверного проема «К»				-		Не менее 0,95		
					Размер рабочей поверхности кнопки не менее 0,02 м, «С»				-				ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3
					Идентификация рабочей поверхности кнопок: визуальная (контрастность) и тактильная				-				ГОСТ Р 51631-2008, табл.5.2.3

										Площадь места в предприятиях питания с режимом самообслуживания «К», «С»	кв.м.		Не менее 3,0	п. 7.4.6	
										Тактильные, световые указатели, табло и пиктограммы, а также контрастное цветовое решение элементов интерьера. «С»	наличие	нет		п. 7.4.3	
4.4 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов															
										Название зоны					
				0	0	0				Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте «О», «С»	м	-	От 0,9 до 1,2 для детей 0,5	п. 7.5.12	
										Обходная дорожка по периметру ванны бассейна шириной «К»	м	-	Не менее 2,0	п. 7.5.14	
										Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна «С»	наличие	-			
										Тактильные п. лосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м «С»	соответствие	-		п. 7.5.12	
										Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна «О»	соответствие	-		п. 7.5.13	
										Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресло-коляски)	кв. м.	-	Не менее 3,8	п. 7.5.17	
										Проход между скамьями в общих раздевалках «К»	м	-	Не менее 1,8	п. 7.5.16	
4.5 Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях зрелищных (спортивно-зрелищных) учреждений															
										Название зоны					
				0	0	0				Пандус для подъема на сцену: ширина «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 7.6.7	
										Пандус для подъема на сцену: уклон «К»	%	-	8	п. 7.6.7	
										Ограждения с поручнями лестниц и пандусов, ведущих на сцену, с одной стороны на высоте «К»	м	-	0,7	п. 7.6.7	
										Пандусы в залах, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах с уклоном не более 1:12 «К»	соответствие	-	0,9	п. 7.6.7	
										Пандусы, ведущие к местам инвалидов в ярусных амфитеатрах, должны иметь перила по стенам «К»	наличие	-		п. 7.6.2	
										Системы индивидуального прослушивания, смонтированные в кресла в залах с вместимостью более 50 человек «Г»	наличие	-	не менее 5 %	п. 7.1.11	
										Места для лиц с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника звука или наличие специальных персональных приборов усиления звука «Г»	соответствие	-		п. 7.1.12	

					Индукционный контур или другие индивидуальные беспроводные устройства «Г»	наличие	-		п. 7.1.12
					Площадка для размещения переводчика жестового языка «Г»	наличие	-		п. 7.6.6, 7.7.3
					Дублирование звуковой информации текстовой информацией «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 7.5.6
5	Санитарно-гигиенические помещения								
	(п. 5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)								
5.1	Доступная кабина в общей уборной								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		1	1	1	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,6	Не менее 0,75	
					Ширина кабины «К»	м	1,7	Не менее 1,65	
					Глубина кабины «К»	м	1,65	Не менее 1,8	п.5.3.3 рис.Д.11
					Ширина двери кабины «К»	м	0,58	Не менее 0,9	
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	нет		
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6
					Обозначение символом доступности на двери общей уборной «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.5.1
5.2	Универсальная кабина (при отсутствии доступной кабины в общей уборной)								
	Название зоны				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)				
		0	0	0	Ширина «К»	м	-	Не менее 2,2	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Глубина «К»	м	-	Не менее 2,25	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Ширина двери кабины «К»	м	-	Не менее 0,9	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	-	Не менее 0,75	п. 5.3.3 рис.Д.11
					Опорные поручни «О», «К»	наличие	-		п. 5.3.3 рис.Д.11
					Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п.5.3.3 рис.Д.11
					Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	-		п. 5.3.6
					Наличие специальных знаков, в т.ч.	м	-	1,35	п.5.3.6

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МПН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетированного учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

Заполнил Анкету:

4172772

телефон

Заместитель директора по АХР

Должность

Валиуллова Т.Ю.

ФИО

«17» декабря 2018г.

Согласовано:

4172772

телефон

Директор ГБОУ СОШ №585

Должность руководителя обследованного

объекта

Варова И.А.

ФИО

«17» декабря 2018г.

